



221214230434

报告编号: 2025H0904132

检 验 报 告

Test Report

样品名称:
Product Name 生活饮用水 (出厂水)

受检单位
Inspected Body 安徽省砀山水业有限公司城北水厂

委托单位:
Client's Unit 安徽省砀山水业有限公司

检验类别:
Inspected Sort 委托检验

安徽经纬检测技术有限公司

Anhui JingWei Analysis And Detection Technology Corporation Limited



安徽经纬检测技术有限公司

检 验 报 告

Test Report

报告编号: 2025H0904132

第 1 页 共 9 页

样品名称 Product Name	生活饮用水（出厂水）	商 标 Trade Mark	/
委托单位 Customer	安徽省砀山水业有限公司		
受检单位 Inspected Body	安徽省砀山水业有限公司城北水厂		
受检单位地址 Address	/		
标称生产单位 Manufacturer	/		
生产单位地址 Manufacturer Address	/		
规格型号 Model/Type	/	检验类型 Kind of Test	委托检验
样品状态 Sample Description	瓶装、袋装外观正常	样品等级 Product Grade	/
检验日期 examination date	2025-09-04~2025-09-15	生产日期或批号 Manufactured Date	/
样品数量 Samples Quantity	12桶+2袋	委托人 customer	/
抽样地点 Sampling Site	安徽省砀山水业有限公司城北水厂	抽样日期 Sampling Date	2025-9-4
抽样人 Take out Person	杨赛、黄磊	到样日期 Receipt Date	2025-9-4
抽样基数 Sampling Base	/	检验项数 Items number	共 97 项
检验和判定依据 Ref. Documents	GB 5749-2022		
检验结论 Test Conclusion	该样品依据GB 5749-2022检验，所检项目结果见附页。 (检验检测专用章) 签发日期: 2025年9月15日		
备注 Note	此栏空白		

主检: 王芳
Tested by:

审核: 构蕾
Audited by:

批准: 王芳
Approved by:

安徽经纬检测技术有限公司 检验报告附页

报告编号：2025H0904132

第 2 页 共 9 页

序号 No.	检测项目 Test Items	技术指标 Technical Target	检测方法 Test Methods	检测结果 Test Results	单项判定 Single Item Determination
1	总大肠菌群, MPN/100mL	不应检出	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	不应检出	GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)	未检出	合格
3	菌落总数, CFU/mL	≤100	GB/T 5750.12-2023 (平皿计数法)	98	合格
4	砷, mg/L	≤0.01	GB/T 5750.6-2023 (电感耦合等离子体质谱法)	0.00390	合格
5	镉, mg/L	≤0.005	GB/T 5750.6-2023 (电感耦合等离子体质谱法)	0.00010	合格
6	铬(六价), mg/L	≤0.05	GB/T 5750.6-2023 (二苯碳酰二肼分光光度法)	<0.004	合格
7	铅, mg/L	≤0.01	GB/T 5750.6-2023 (电感耦合等离子体质谱法)	<0.00007	合格
8	汞, mg/L	≤0.001	GB/T 5750.6-2023 (电感耦合等离子体质谱法)	0.00011	合格
9	氰化物, mg/L	≤0.05	GB/T 5750.5-2023 (异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)	<0.002	合格
10	氟化物, mg/L	≤1.0	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法(碳酸盐系统淋洗液)	0.952	合格
11	硝酸盐(以N计), mg/L	≤10	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法(碳酸盐系统淋洗液)	<0.15	合格
12	三氯甲烷, mg/L	≤0.06	GB/T 5750.10-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)	<0.000032	合格

安徽经纬检测技术有限公司 检验报告附页

报告编号：2025H0904132

第 3 页 共 9 页

序号 No.	检测项目 Test Items	技术指标 Technical Target	检测方法 Test Methods	检测结果 Test Results	单项判定 Single Item Determination
13	一氯二溴甲烷, mg/L	≤ 0.1	GB/T 5750.10-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)	< 0.000016	合格
14	二氯一溴甲烷, mg/L	≤ 0.06	GB/T 5750.10-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)	< 0.000015	合格
15	三溴甲烷, mg/L	≤ 0.1	GB/T 5750.10-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)	< 0.000041	合格
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与各自限值的比值之和不超过 1	/	0	合格
17	二氯乙酸, mg/L	≤ 0.05	GB/T 5750.10-2023 (液液萃取衍生气相色谱法)	< 0.0020	合格
18	三氯乙酸, mg/L	≤ 0.1	GB/T 5750.10-2023 液液萃取衍生气相色谱法	< 0.0010	合格
19	溴酸盐, mg/L	≤ 0.01	GB/T 5750.10-2023 离子色谱法 (碳酸盐系统淋洗液)	< 0.005	合格
20	亚氯酸盐, mg/L	≤ 0.7	GB/T 5750.10-2023 离子色谱法 (碳酸盐系统淋洗液)	< 0.0024	合格
21	氯酸盐, mg/L	≤ 0.7	GB/T 5750.10-2023 离子色谱法 (碳酸盐系统淋洗液)	< 0.005	合格
22	色度(铂钴色度单位), 度	≤ 15	GB/T 5750.4-2023	< 5	合格
23	浑浊度(散射浑浊度单位), NTU	≤ 1	GB/T 5750.4-2023 (散射法-福尔马肼标准)	0.9	合格
24	臭和味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 (嗅气和尝味法)	无异臭、异味	合格
25	肉眼可见物	无	GB/T 5750.4-2023	无	合格

安徽经纬检测技术有限公司 检验报告附页

报告编号：2025H0904132

第 4 页 共 9 页

序号 No.	检测项目 Test Items	技术指标 Technical Target	检测方法 Test Methods	检测结果 Test Results	单项判定 Single Item Determination
26	pH	不小于6.5且不大于8.5	GB/T 5750.4-2023（玻璃电极法）	8.14	合格
27	铝, mg/L	≤ 0.2	GB/T 5750.6-2023（铬天青S分光光度法）	< 0.008	合格
28	铁, mg/L	≤ 0.3	GB/T 5750.6-2023（电感耦合等离子体质谱法）	0.0541	合格
29	锰, mg/L	≤ 0.1	GB/T 5750.6-2023（电感耦合等离子体质谱法）	0.00305	合格
30	铜, mg/L	≤ 1.0	GB/T 5750.6-2023（电感耦合等离子体质谱法）	< 0.00009	合格
31	锌, mg/L	≤ 1.0	GB/T 5750.6-2023（电感耦合等离子体质谱法）	< 0.0009	合格
32	氯化物, mg/L	≤ 250	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法（碳酸盐系统淋洗液）	124	合格
33	硫酸盐, mg/L	≤ 250	GB/T 5750.5-2023 离子色谱法（碳酸盐系统淋洗液）	140	合格
34	溶解性总固体, mg/L	≤ 1000	GB/T 5750.4-2023	956	合格
35	总硬度(以CaCO ₃ 计), mg/L	≤ 450	GB/T 5750.4-2023	88.9	合格
36	高锰酸盐指数(以O ₂ 计), mg/L	≤ 3	GB/T 5750.7-2023（酸性高锰酸钾滴定法）	0.88	合格
37	氨(以N计), mg/L	≤ 0.5	GB/T 5750.5-2023（纳氏试剂分光光度法）	< 0.02	合格
38	总α放射性, Bq/L	≤ 0.5	GB/T 5750.13-2023（低本底总α检测法）	0.032	合格

安徽经纬检测技术有限公司 检验报告附页

报告编号：2025H0904132

第 5 页 共 9 页

序号 No.	检测项目 Test Items	技术指标 Technical Target	检测方法 Test Methods	检测结果 Test Results	单项判定 Single Item Determination
39	总β放射性, Bq/L	≤1	GB/T 5750.13-2023 (低本底总β检测法)	0.26	合格
40	游离氯, mg/L	0.3~2	/	/	/
41	总氯, mg/L	0.5~3	/	/	/
42	臭氧, mg/L	≤0.3	/	/	/
43	二氧化氯, mg/L	0.1~0.8	GB/T 5750.11-2023 (现场N,N-二乙基对苯二胺DPD法)	0.11	合格
44	贾第鞭毛虫, 个/10L	<1	GB/T 5750.12-2023(免疫磁分离荧光抗体法)	0	合格
45	隐孢子虫, 个/10L	<1	GB/T 5750.12-2023(免疫磁分离荧光抗体法)	0	合格
46	锑, mg/L	≤0.005	GB/T 5750.6-2023 (电感耦合等离子体质谱法)	<0.00007	合格
47	钡, mg/L	≤0.7	GB/T 5750.6-2023 (电感耦合等离子体质谱法)	0.0314	合格
48	铍, mg/L	≤0.002	GB/T 5750.6-2023 (电感耦合等离子体质谱法)	<0.00003	合格
49	硼, mg/L	≤1.0	GB/T 5750.6-2023 (电感耦合等离子体质谱法)	0.978	合格
50	钼, mg/L	≤0.07	GB/T 5750.6-2023 (电感耦合等离子体质谱法)	0.0590	合格
51	镍, mg/L	≤0.02	GB/T 5750.6-2023 (电感耦合等离子体质谱法)	<0.0001	合格

安徽经纬检测技术有限公司 检验报告附页

报告编号：2025H0904132

第 6 页 共 9 页

序号 No.	检测项目 Test Items	技术指标 Technical Target	检测方法 Test Methods	检测结果 Test Results	单项判定 Single Item Determination
52	银, mg/L	≤ 0.05	GB/T 5750.6-2023 (电 感耦合等离子体质谱 法)	< 0.00009	合格
53	铊, mg/L	≤ 0.0001	GB/T 5750.6-2023 (电 感耦合等离子体质谱 法)	< 0.00001	合格
54	硒, mg/L	≤ 0.01	GB/T 5750.6-2023 (电 感耦合等离子体质谱 法)	0.0001	合格
55	高氯酸盐, mg/L	≤ 0.07	GB/T 5750.5-2023 离子 色谱法(碳酸盐系统淋洗 液)	< 0.007	合格
56	二氯甲烷, mg/L	≤ 0.02	GB/T 5750.8-2023 (顶 空毛细管柱气相色谱 法)	< 0.00199	合格
57	1, 2-二氯乙烷, mg/L	≤ 0.03	GB/T 5750.8-2023 (顶 空毛细管柱气相色谱 法)	< 0.00287	合格
58	四氯化碳, mg/L	≤ 0.002	GB/T 5750.8-2023 (顶 空毛细管柱气相色谱 法)	< 0.0000056	合格
59	氯乙烯, mg/L	≤ 0.001	GB/T 5750.8-2023 (毛 细管柱气相色谱法)	< 0.001	合格
60	1, 1-二氯乙烯, mg/L	≤ 0.03	GB/T 5750.8-2023 (顶 空毛细管柱气相色谱 法)	< 0.00020	合格
61	1, 2-二氯乙烯 (总量), mg/L	≤ 0.05	GB/T 5750.8-2023 (顶 空毛细管柱气相色谱 法)	< 0.002995	合格
62	三氯乙烯, mg/L	≤ 0.02	GB/T 5750.8-2023 (顶 空毛细管柱气相色谱 法)	< 0.000031	合格
63	四氯乙烯, mg/L	≤ 0.04	GB/T 5750.8-2023 (顶 空毛细管柱气相色谱 法)	< 0.0000079	合格

安徽经纬检测技术有限公司 检验报告附页

报告编号：2025H0904132

第 7 页 共 9 页

序号 No.	检测项目 Test Items	技术指标 Technical Target	检测方法 Test Methods	检测结果 Test Results	单项判定 Single Item Determination
64	六氯丁二烯, mg/L	≤ 0.0006	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)	< 0.0000039	合格
65	苯, mg/L	≤ 0.01	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)	< 0.00469	合格
66	甲苯, mg/L	≤ 0.7	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)	< 0.00313	合格
67	二甲苯 (总量), mg/L	≤ 0.5	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)	< 0.007065	合格
68	苯乙烯, mg/L	≤ 0.02	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)	< 0.00495	合格
69	氯苯, mg/L	≤ 0.3	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)	< 0.00492	合格
70	1, 4-二氯苯, mg/L	≤ 0.3	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)	< 0.00029	合格
71	三氯苯 (总量), mg/L	≤ 0.02	GB/T 5750.8-2023 (顶空毛细管柱气相色谱法)	< 0.0000225	合格
72	六氯苯, mg/L	≤ 0.001	GB/T 5750.9-2023 (固相萃取气相色谱质谱法)	< 0.00025	合格
73	七氯, mg/L	≤ 0.0004	GB/T 5750.9-2023 (固相萃取气相色谱质谱法)	< 0.00034	合格
74	马拉硫磷, mg/L	≤ 0.25	GB/T 5750.9-2023 (固相萃取气相色谱质谱法)	< 0.00040	合格

安徽经纬检测技术有限公司 检验报告附页

报告编号：2025H0904132

第 8 页 共 9 页

序号 No.	检测项目 Test Items	技术指标 Technical Target	检测方法 Test Methods	检测结果 Test Results	单项判定 Single Item Determination
75	乐果, mg/L	≤ 0.006	GB/T 5750.9-2023 (固相萃取气相色谱质谱法)	< 0.00072	合格
76	灭草松, mg/L	≤ 0.3	GB/T 5750.9-2023 (液液萃取气相色谱法)	< 0.0005	合格
77	百菌清, mg/L	≤ 0.01	GB/T 5750.9-2023 (固相萃取气相色谱质谱法)	< 0.00042	合格
78	呋喃丹, mg/L	≤ 0.007	GB/T 5750.9-2023 (高效液相色谱法)	< 0.000125	合格
79	毒死蜱, mg/L	≤ 0.03	GB/T 5750.9-2023 (固相萃取气相色谱质谱法)	< 0.00025	合格
80	草甘膦, mg/L	≤ 0.7	GB/T 5750.9-2023 (高效液相色谱法)	< 0.025	合格
81	敌敌畏, mg/L	≤ 0.001	GB/T 5750.9-2023 (固相萃取气相色谱质谱法)	< 0.00042	合格
82	莠去津, mg/L	≤ 0.002	GB/T 5750.9-2023 (高效液相色谱法)	< 0.0005	合格
83	溴氰菊酯, mg/L	≤ 0.02	GB/T 5750.9-2023 (固相萃取气相色谱质谱法)	< 0.00101	合格
84	2, 4-滴, mg/L	≤ 0.03	GB/T 5750.9-2023 (液液萃取气相色谱法)	< 0.00015	合格
85	乙草胺, mg/L	≤ 0.02	GB/T 5750.9-2023	< 0.00002	合格
86	五氯酚, mg/L	≤ 0.009	GB/T 5750.9-2023 (固相萃取气相色谱质谱法)	< 0.00099	合格
87	2, 4, 6-三氯酚, mg/L	≤ 0.2	GB/T 5750.10-2023 (固相萃取气相色谱质谱法)	< 0.00040	合格
88	苯并(a)芘, mg/L	≤ 0.00001	GB/T 5750.8-2023 (高效液相色谱法)	< 0.0000014	合格

安徽经纬检测技术有限公司 检验报告附页

报告编号：2025H0904132

第 9 页 共 9 页

序号 No.	检测项目 Test Items	技术指标 Technical Target	检测方法 Test Methods	检测结果 Test Results	单项判定 Single Item Determination
89	邻苯二甲酸二（2-乙基己基） 酯，mg/L	≤ 0.008	GB/T 5750.8-2023	< 0.00041	合格
90	丙烯酰胺，mg/L	≤ 0.0005	GB/T 5750.8-2023（气 相色谱法）	< 0.00005	合格
91	环氧氯丙烷，mg/L	≤ 0.0004	GB/T 5750.8-2023	< 0.00006	合格
92	微囊藻毒素-LR（藻类暴发情 况发生时），mg/L	≤ 0.001	GB/T 5750.8-2023（高 效液相色谱法）	< 0.00006	合格
93	钠，mg/L	≤ 200	GB/T 5750.6-2023（电 感耦合等离子体质谱 法）	184	合格
94	挥发酚类（以苯酚计）， mg/L	≤ 0.002	GB/T 5750.4-2023 4-氨 基安替比林三氯甲烷萃 取分光光度法	< 0.002	合格
95	阴离子合成洗涤剂，mg/L	≤ 0.3	GB/T 5750.4-2023（亚 甲基蓝分光光度法）	< 0.050	合格
96	2-甲基异莰醇，mg/L	≤ 0.00001	GB/T 5750.8-2023	$< 2.2 \times 10^{-6}$	合格
97	土臭素，mg/L	≤ 0.00001	GB/T 5750.8-2023	$< 3.8 \times 10^{-6}$	合格

以下空白
Report finalized