



221214230434



报告编号: 2025H0722094

# 检 验 报 告

Test Report

样品名称: 生活饮用水 (末梢水)  
Product Name \_\_\_\_\_

受检单位: 北水厂  
Inspected Body \_\_\_\_\_

委托单位: 安徽省砀山水业有限公司  
Client's Unit \_\_\_\_\_

检验类别: 委托检验  
Inspected Sort \_\_\_\_\_

安徽经纬检测技术有限公司

Anhui JingWei Analysis And Detection Technology Corporation Limited



## 声明

- 1、报告无“检验检测专用章”无效。
- 2、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告复制、涂改或其他任何形式篡改无效。
- 4、委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担任何相关责任。
- 5、本报告仅对所测样品负责，报告数据仅反映对所测样品的评价，对报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律责任。
- 6、委托方在接到报告十天之内，请来我单位办理退样手续，逾期本单位有权处理所测样品。
- 7、未经本单位书面许可，本报告不得用于任何广告宣传。
- 8、本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息，技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 9、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本单位提出复测申请(另有规定除外)，同时附上报告原件并预付复测费。

地址:安徽省宿州市人民南路中豪国际商业博览城 11 幢三楼 1-10、25-35 号

业务联系电话:0557-3317818 3317128

传真:0557-3317818

报告咨询电话:0557-3638988

邮编:234000



安徽经纬检测技术有限公司

检 验 报 告

Test Report

报告编号：2025H0722094

第 1 页 共 2 页

|                                |                             |                              |            |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|
| 样品名称<br>Product Name           | 生活饮用水（末梢水）                  | 商 标<br>Trade Mark            | /          |
| 委托单位<br>Customer               | 安徽省砀山水业有限公司                 |                              |            |
| 受检单位<br>Inspected Body         | 北水厂                         |                              |            |
| 受检单位地址<br>Address              | 碧桂园一期                       |                              |            |
| 标称生产单位<br>Manufacturer         | /                           |                              |            |
| 生产单位地址<br>Manufacturer Address | /                           |                              |            |
| 规格型号<br>Model/ Type            | /                           | 检验类型<br>Kind of Test         | 委托检验       |
| 样品状态<br>Sample Description     | 瓶装、袋装外观正常                   | 样品等级<br>Product Grade        | /          |
| 检验日期<br>examination date       | 2025-07-22~2025-07-30       | 生产日期或批号<br>Manufactured Date | /          |
| 样品数量<br>Samples Quantity       | 2瓶+1袋                       | 委托人<br>customer              | /          |
| 抽样地点<br>Sampling Site          | /                           | 抽样日期<br>Sampling Date        | /          |
| 抽样人<br>Take out Person         | /                           | 到样日期<br>Receipt Date         | 2025-07-22 |
| 抽样基数<br>Sampling Base          | /                           | 检验项数<br>Items number         | 共7项        |
| 检验和判定依据<br>Ref. Documents      | GB 5749-2022                |                              |            |
| 检验结论<br>Test Conclusion        | 该样品所检项目指标符合GB 5749-2022标准要求 |                              |            |
| 备 注<br>Note                    | /                           |                              |            |

主检：马鑫宝  
Tested by :

审核：杨蕾  
Audited by :

批准：王+王  
Approved by :



安徽经纬检测技术有限公司  
检验报告附页

报告编号：2025H0722094

第 2 页 共 2 页

| 序号<br>No                 | 检测项目<br>Test Items                | 技术指标<br>Technical Target | 检测方法<br>Test Methods                     | 检测结果<br>Test Results | 单项判定<br>Single Item Determination |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1                        | 臭和味                               | 无异臭、异味                   | GB/T 5750.4-2023<br>(嗅气和尝味法)             | 无异臭、异味               | 合格                                |
| 2                        | 色度 (铂钴色度单位),<br>度                 | ≤15                      | GB/T 5750.4-2023                         | <5                   | 合格                                |
| 3                        | 浑浊度 (散射浑浊度单位), NTU                | ≤1                       | GB/T 5750.4-2023<br>(散射法-福尔马肼标准)         | <0.5                 | 合格                                |
| 4                        | 高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计), mg/L | ≤3                       | GB/T 5750.7-2023<br>(酸性高锰酸钾滴定法)          | 2.14                 | 合格                                |
| 5                        | 二氧化氯, mg/L                        | 0.02~0.8                 | GB/T 5750.11-2023 (现场 N,N-二乙基对苯二胺 DPD 法) | 0.04                 | 合格                                |
| 6                        | 菌落总数, CFU/mL                      | ≤100                     | GB/T 5750.12-2023 (平皿计数法)                | 71                   | 合格                                |
| 7                        | 总大肠菌群, MPN/100mL                  | 不应检出                     | GB/T 5750.12-2023 (多管发酵法)                | 未检出                  | 合格                                |
| 以下空白<br>Report finalized |                                   |                          |                                          |                      |                                   |